



- 1 * Блоки приемника и передатчика извещателя серии "Радиус" имеют идентичный внешний вид, монтаж блока передающего производится аналогично. Извещатель серии "Радиус" в представленном корпусе имеет несколько исполнений, отличающиеся максимальной длиной зоны обнаружения, а также рабочей частотой:
- "Радиус-2" - максимальная длина зоны обнаружения 200 м;
 - "Радиус-2/1" - максимальная длина зоны обнаружения 100 м;
 - "Радиус-2/2" - максимальная длина зоны обнаружения 50 м;
 - "Радиус-2/3" - максимальная длина зоны обнаружения 300 м;
 - "Радиус-2 (24)" - минимальная длина зоны обнаружения 30 м, максимальная длина зоны обнаружения 200 м;
 - "Радиус-2/1 (24)" - минимальная длина зоны обнаружения 20 м, максимальная длина зоны обнаружения 100 м;
 - "Радиус-2/2 (24)" - минимальная длина зоны обнаружения 5 м, максимальная длина зоны обнаружения 50 м;
 - "Радиус-2 (10)" - минимальная длина зоны обнаружения 10 м, максимальная длина зоны обнаружения 200 м;
 - "Радиус-2/1 (10)" - минимальная длина зоны обнаружения 10 м, максимальная длина зоны обнаружения 100 м;
 - "Радиус-2/2 (10)" - минимальная длина зоны обнаружения 10 м, максимальная длина зоны обнаружения 50 м;
 - "Радиус-2/3 (10)" - минимальная длина зоны обнаружения 10 м, максимальная длина зоны обнаружения 300 м.
2. Конструкция стены здания показана условно.
 3. После установки извещателя произвести его регулировку в соответствии с проектной документацией. Для регулировки углов поворота и наклона блока извещателя, ослабить винт кронштейна и произвести необходимую регулировку. После регулировок все резьбовые соединения затянуть.
 4. Метизы выбирать в зависимости от типа конструкций.
 5. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия и эксплуатационную документацию (в т.ч. в схемы электрические) без предварительного уведомления.

АО "ЮМИРС"					
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.					
Проверил					
ГИП					
Н.контр.					
				Типовые проектные решения	Стация
				1	Лист
				1	Листов
				Схема установки извещателя "Радиус-2" на стене здания	
Формат А2					

Согласовано:	
Взам. инв. N	
Подпись и дата	
Инв. N подл.	