



НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
СПЕКТРОН


Согласовано:
ФГБУ ВНИИПО МЧС России
ОС «ПОЖТЕСТ»

Согласовано:
ФГУП «ВНИИФТРИ»
ОС ВСИ «ВНИИФТРИ»

Паспорт

ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ПЛАМЕНИ МНОГОДИАПАЗОННЫЙ ИК/УФ ИП329/330 «Спектрон» серия 600

(исп. «Спектрон-601-Exd-H/M», «Спектрон-601-Exd-S-H/M»)



ПАСПОРТ

Извещатель пожарный пламени многодиапазонный ИК/УФ ИП329/330

«Спектрон-601-Exd» серия 600

Сертификат соответствия № С-RU.ПБ01.В.02401

ОС «ПОЖТЕСТ» ВНИИПО МЧС России

Срок действия с 06.06.2013 до 06.06.2018

Сертификат взрывозащиты № RU C-RU.BH02.B.00153

ОС ВСИ «ВНИИФТРИ»

Срок действия с 11.04.2016 до 10.04.2021

Сертификат соответствия № РОСС RU.C.04ФАЛ.СК.0473

ГОСТ ISO 9001-2011

ОС «ИСО КОНСАЛТИНГ»

Срок действия с 28.09.2015 до 28.09.2018

1. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки извещателя входит:

- извещатель 1 шт.;
- крепёжно-юстировочное устройство 1 шт.;
- винт M8×20 с гайкой и гровером..... 1 шт.;
- силикагель..... 1 шт.;
- кабельный ввод..... по заказу;
- ключ шестигранный № 2,5; 3; 5; 6..... 4 шт.;
- руководство по эксплуатации СПЕК.425248.620 РЭ, СПЕК.425248.620-01 РЭ 1 шт.;
- паспорт СПЕК.425248.620 ПС..... 1 шт.

2. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Средняя наработка на отказ не менее 60 000 часов.

Средний срок службы извещателя не менее 10 лет.

Гарантийный срок службы 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Получить бесплатно дополнительную гарантию 24 месяца через сервис ПРОДЛЕНИЕ ГАРАНТИИ <http://spectron-ops.ru/>.

Гарантийный ремонт с учётом требований ГОСТ Р МЭК 60079-19 или замена извещателя производится предприятием-изготовителем при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

3. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

При обнаружении неисправностей и дефектов, возникших по вине предприятия-изготовителя, потребителем составляется акт в одностороннем порядке с описанием неисправности. Извещатель с паспортом и актом возвращается на предприятие-изготовитель.

Предприятие-изготовитель не принимает претензий: если истек гарантыйный срок эксплуатации; при отсутствии паспорта на извещатель; в случае нарушений инструкции по эксплуатации.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Извещатель, для транспортирования, должен быть упакован в заводскую тару или подходящий по размерам ящик (коробку) с обязательным применением воздушно-пузырчатой пленки, вспененного полиэтилена или другого амортизирующего материала. Если несколько изделий размещаются в одной коробке, то между ними обязательно предусмотреть изолирующие прокладки.

Извещатель может транспортироваться на любое расстояние, любым видом транспорта. При транспортировании должна быть обеспечена защита транспортной тары от атмосферных осадков.

Во время погрузочно-разгрузочных работ и при транспортировании, извещатель не должен подвергаться резким ударам и воздействиям атмосферных осадков. Способ укладки коробки с извещателем при транспортировании должен исключать возможность его бесконтрольного перемещения.

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Извещатель пожарный пламени многодиапазонный ИК/УФ ИП329/330
«Спектрон-601-Exd-_____» серия 600 зав. №_____, комплект_____
соответствует техническим условиям СПЕК.425248.600 ТУ и признан годным к эксплуатации.

ОТК _____

Дата _____

АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Россия,
623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, 2д.
т/ф. (343)379-07-95.
info@spectron-ops.ru www.spectron-ops.ru



4

Скачано с  [техключи.ру](https://techklyuchi.ru)